

2013 年 9 月 30 日

大同デザイナーズハウス住宅設計コンペ 質疑回答書



	質疑	回答
1	建築基準法を満たしたロフトの設置は可能ですか？ 地域の条例によっては、さらに条件が負荷される場合がありますので。	・合法的なロフトの設置は可能です。 (最高天井高1.4M以下、階下床面積の1/2以下)
2	敷地周辺の写真を公開頂けませんか？	・あくまで想定敷地です。
3	壁面後退1mでよろしいでしょうか？	・壁面後退は考えなくて結構です。
4	北側斜線5m+1.25勾配の制限でよろしいでしょうか？	・5m+1.25勾配で結構です。
5	図面の表裏に記号や暗号の記入は不可とありますが、サインなども違反なのでしょうか？またページも書き込んではいけませんか？	・審査の公平を期す為、応募者を特定できる内容(応募者の名前など)の記入は不可です。(登録番号の記入も不要です。) ページ番号の記入は可。
6	提出図面の枚数に制限はありますか？	・図面枚数に制限はございません。提出図面は応募要項に従って下さい。
7	今回の計画案では必要駐車台数はあるのでしょうか？	・駐車台数の指定はございません。